

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Ragione Sociale | LEnergie S.p.A. | Mese/Anno di riferimento | 10/2023 |
| Denominazione Impianto | Cherasco | Minuti Attesi | 44640 |
| Codice Impianto | 34593 | Minuti Rilevati | 44640 |

Informazioni punto di rilevazione

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Codice identificativo | 34593P2 | Provincia | Cuneo |
| Comune | Cherasco | Codice Istat Comune | 004067 |
| Via/Piazza n° civico | VIA SAN PIETRO 17 | Parte di Impianto | Derivazione di utenza parte aerea |
| Latitudine | 44.651469 | Longitudine | 7.859068 |
| Tipo coordinata | Sistema Geodetico Mondiale | Incertezza strumentazione (mbar) | 0,7 |

Dati rilevati

| Pmin (mbar) | Data/ora Pmin | Pmax (mbar) | Data/ora Pmax | Pmed (mbar) | Disponibilità del dato (min) | Scarto Quadratico Medio (mbar) |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 19.6 | 25/10/2023 03:15 | 28.9 | 04/10/2023 23:45 | 24.2 | 44640 | 1.7 |

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-10.0 °C)

0 eventi

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**