

**Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.**

|                               |                 |                                 |         |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| <b>Ragione Sociale</b>        | LEnergie S.p.A. | <b>Mese/Anno di riferimento</b> | 10/2023 |
| <b>Denominazione Impianto</b> | Rivanazzano T.  | <b>Minuti Attesi</b>            | 44640   |
| <b>Codice Impianto</b>        | 34597           | <b>Minuti Rilevati</b>          | 44640   |

**Informazioni punto di rilevazione**

|                              |                            |   |                                   |
|------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Codice identificativo</b> | 34597P2                    | <b>Provincia</b>                        | Pavia                             |
| <b>Comune</b>                | Rivanazzano Terme          | <b>Codice Istat Comune</b>              | 018122                            |
| <b>Via/Piazza n° civico</b>  | VIA LAGOZZO 20             | <b>Parte di Impianto</b>                | Derivazione di utenza parte aerea |
| <b>Latitudine</b>            | 44.927349                  | <b>Longitudine</b>                      | 9.017498                          |
| <b>Tipo coordinata</b>       | Sistema Geodetico Mondiale | <b>Incertezza strumentazione (mbar)</b> | 0,7                               |

**Dati rilevati**

| <b>Pmin (mbar)</b> | <b>Data/ora Pmin</b> | <b>Pmax (mbar)</b> | <b>Data/ora Pmax</b> | <b>Pmed (mbar)</b> | <b>Disponibilità del dato (min)</b> | <b>Scarto Quadratico Medio (mbar)</b> |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 20.1               | 26/10/2023 03:30     | 34.7               | 27/10/2023 23:45     | 25.7               | 44640                               | 3.0                                   |

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)**

0 eventi

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

## Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas

0 eventi

Pressione (mbar)

Data/ora

Tipologia emergenza gas

**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**