

**Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.**

<b>Ragione Sociale</b>	LEnergie S.p.A.	<b>Mese/Anno di riferimento</b>	12/2023
<b>Denominazione Impianto</b>	San Cipriano Po	<b>Minuti Attesi</b>	44640
<b>Codice Impianto</b>	34599	<b>Minuti Rilevati</b>	39975

**Informazioni punto di rilevazione**

<b>Codice identificativo</b>	34599P2	<b>Provincia</b>	Pavia
<b>Comune</b>	Campospinoso	<b>Codice Istat Comune</b>	018026
<b>Via/Piazza n° civico</b>	VIA VERDI	<b>Parte di Impianto</b>	Derivazione di utenza parte aerea
<b>Latitudine</b>	45.102354	<b>Longitudine</b>	9.249988
<b>Tipo coordinata</b>	Sistema Geodetico Mondiale	<b>Incertezza strumentazione (mbar)</b>	0,7

**Dati rilevati**

<b>Pmin (mbar)</b>	<b>Data/ora Pmin</b>	<b>Pmax (mbar)</b>	<b>Data/ora Pmax</b>	<b>Pmed (mbar)</b>	<b>Disponibilità del dato (min)</b>	<b>Scarto Quadratico Medio (mbar)</b>
19.4	21/12/2023 06:30	26.5	28/12/2023 23:45	22.1	39975	0.7

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)**

0 eventi

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia emergenza gas**

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**