

**Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.**

<b>Ragione Sociale</b>	LEnergie S.p.A.	<b>Mese/Anno di riferimento</b>	01/2024
<b>Denominazione Impianto</b>	Santa Giuletta	<b>Minuti Attesi</b>	44640
<b>Codice Impianto</b>	34598	<b>Minuti Rilevati</b>	37785

**Informazioni punto di rilevazione**

<b>Codice identificativo</b>	34598P1	<b>Provincia</b>	Pavia
<b>Comune</b>	Santa Giuletta	<b>Codice Istat Comune</b>	018140
<b>Via/Piazza n° civico</b>	LOCALITA CASTELLO 33	<b>Parte di Impianto</b>	Derivazione di utenza parte aerea
<b>Latitudine</b>	45.022125	<b>Longitudine</b>	9.192881
<b>Tipo coordinata</b>	Sistema Geodetico Mondiale	<b>Incertezza strumentazione (mbar)</b>	0,7

**Dati rilevati**

<b>Pmin (mbar)</b>	<b>Data/ora Pmin</b>	<b>Pmax (mbar)</b>	<b>Data/ora Pmax</b>	<b>Pmed (mbar)</b>	<b>Disponibilità del dato (min)</b>	<b>Scarto Quadratico Medio (mbar)</b>
0.0	01/01/2024 00:00	0.0	01/01/2024 00:00	0.0	37785	0.0

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)**

0 eventi

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

## Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas

0 eventi

Pressione (mbar)

Data/ora

Tipologia emergenza gas

## Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore

0 eventi

Pressione (mbar)

Data/ora

Tipologia forza maggiore