

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Ragione Sociale | LEnergie S.p.A. | Mese/Anno di riferimento | 02/2024 |
| Denominazione Impianto | Portalbera | Minuti Attesi | 41760 |
| Codice Impianto | 34596 | Minuti Rilevati | 23040 |

Informazioni punto di rilevazione

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Codice identificativo | 34596P2 | Provincia | Pavia |
| Comune | Portalbera | Codice Istat Comune | 018118 |
| Via/Piazza n° civico | via Carducci | Parte di Impianto | Derivazione di utenza parte aerea |
| Latitudine | 45.098 | Longitudine | 9.3206 |
| Tipo coordinata | Sistema Geodetico Mondiale | Incertezza strumentazione (mbar) | 0,7 |

Dati rilevati

| Pmin (mbar) | Data/ora Pmin | Pmax (mbar) | Data/ora Pmax | Pmed (mbar) | Disponibilità del dato (min) | Scarto Quadratico Medio (mbar) |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 20.4 | 12/02/2024 06:15 | 25.9 | 21/02/2024 00:00 | 23.3 | 23040 | 0.6 |

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)

0 eventi

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore

0 eventi

Pressione (mbar)

Data/ora

Tipologia forza maggiore