

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Ragione Sociale | LEnergie S.p.A. | Mese/Anno di riferimento | 05/2024 |
| Denominazione Impianto | Rivanazzano T. | Minuti Attesi | 44640 |
| Codice Impianto | 34597 | Minuti Rilevati | 44640 |

Informazioni punto di rilevazione

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Codice identificativo | 34597P2 | Provincia | Pavia |
| Comune | Rivanazzano Terme | Codice Istat Comune | 018122 |
| Via/Piazza n° civico | VIA LAGOZZO 20 | Parte di Impianto | Derivazione di utenza parte aerea |
| Latitudine | 44.927349 | Longitudine | 9.017498 |
| Tipo coordinata | Sistema Geodetico Mondiale | Incertezza strumentazione (mbar) | 0,7 |

Dati rilevati

| Pmin (mbar) | Data/ora Pmin | Pmax (mbar) | Data/ora Pmax | Pmed (mbar) | Disponibilità del dato (min) | Scarto Quadratico Medio (mbar) |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 20.3 | 19/05/2024 02:15 | 35.1 | 04/05/2024 23:00 | 25.7 | 44640 | 2.7 |

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)

0 eventi

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas

0 eventi

Pressione (mbar)

Data/ora

Tipologia emergenza gas

Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore

0 eventi

Pressione (mbar)

Data/ora

Tipologia forza maggiore