

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	LEnergie S.p.A.	Mese/Anno di riferimento	06/2024
Denominazione Impianto	Montebello DB	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	34594	Minuti Rilevati	37785

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	34594P1	Provincia	Pavia
Comune	Montebello della Battaglia	Codice Istat Comune	018095
Via/Piazza n° civico	VIA SCHIZZOLA 21	Parte di Impianto	Derivazione di utenza parte aerea
Latitudine	44.98038	Longitudine	9.10457
Tipo coordinata	Sistema Geodetico Mondiale	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
20.9	10/06/2024 07:00	27.2	19/06/2024 16:45	25.8	37785	0.5

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)

0 eventi

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**