

## Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

<b>Ragione Sociale</b>	LEnergie S.p.A.	<b>Mese/Anno di riferimento</b>	06/2024
<b>Denominazione Impianto</b>	Santa Giuletta	<b>Minuti Attesi</b>	43200
<b>Codice Impianto</b>	34598	<b>Minuti Rilevati</b>	30240

## Informazioni punto di rilevazione

<b>Codice identificativo</b>	34598P1	<b>Provincia</b>	Pavia
<b>Comune</b>	Santa Giuletta	<b>Codice Istat Comune</b>	018140
<b>Via/Piazza n° civico</b>	LOCALITA CASTELLO 33	<b>Parte di Impianto</b>	Derivazione di utenza parte aerea
<b>Latitudine</b>	45.022125	<b>Longitudine</b>	9.192881
<b>Tipo coordinata</b>	Sistema Geodetico Mondiale	<b>Incertezza strumentazione (mbar)</b>	0,7

## Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
19.8	07/06/2024 16:15	28.7	06/06/2024 11:15	26.5	30240	1.3

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)**

0 eventi

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia emergenza gas**

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**