

## Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

|                               |                 |                                 |         |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| <b>Ragione Sociale</b>        | LEnergie S.p.A. | <b>Mese/Anno di riferimento</b> | 06/2024 |
| <b>Denominazione Impianto</b> | Viguzzolo       | <b>Minuti Attesi</b>            | 43200   |
| <b>Codice Impianto</b>        | 34600           | <b>Minuti Rilevati</b>          | 37785   |

## Informazioni punto di rilevazione

|                              |                            |   |                                   |
|------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Codice identificativo</b> | 34600P2                    | <b>Provincia</b>                        | Alessandria                       |
| <b>Comune</b>                | Castellar Guidobono        | <b>Codice Istat Comune</b>              | 006046                            |
| <b>Via/Piazza n° civico</b>  | PIAZZA DEL MULINO          | <b>Parte di Impianto</b>                | Derivazione di utenza parte aerea |
| <b>Latitudine</b>            | 44.907058                  | <b>Longitudine</b>                      | 8.948157                          |
| <b>Tipo coordinata</b>       | Sistema Geodetico Mondiale | <b>Incertezza strumentazione (mbar)</b> | 0,7                               |

## Dati rilevati

| Pmin (mbar) | Data/ora Pmin    | Pmax (mbar) | Data/ora Pmax    | Pmed (mbar) | Disponibilità del dato (min) | Scarto Quadratico Medio (mbar) |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| 21.1        | 06/06/2024 17:15 | 27.0        | 20/06/2024 23:45 | 24.6        | 37785                        | 0.9                            |

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-8.0 °C)**

0 eventi

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia emergenza gas**

**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**