

**Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.**

<b>Ragione Sociale</b>	LEnergie S.p.A.	<b>Mese/Anno di riferimento</b>	08/2024
<b>Denominazione Impianto</b>	Monticello D'Alba	<b>Minuti Attesi</b>	44640
<b>Codice Impianto</b>	34595	<b>Minuti Rilevati</b>	44640

**Informazioni punto di rilevazione**

<b>Codice identificativo</b>	34595P2	<b>Provincia</b>	Cuneo
<b>Comune</b>	Monticello d'Alba	<b>Codice Istat Comune</b>	004142
<b>Via/Piazza n° civico</b>	VIA SOMMARIVA PERNO 12	<b>Parte di Impianto</b>	Derivazione di utenza parte aerea
<b>Latitudine</b>	44.72042	<b>Longitudine</b>	7.938385
<b>Tipo coordinata</b>	Sistema Geodetico Mondiale	<b>Incertezza strumentazione (mbar)</b>	0,7

**Dati rilevati**

<b>Pmin (mbar)</b>	<b>Data/ora Pmin</b>	<b>Pmax (mbar)</b>	<b>Data/ora Pmax</b>	<b>Pmed (mbar)</b>	<b>Disponibilità del dato (min)</b>	<b>Scarto Quadratico Medio (mbar)</b>
21.3	29/08/2024 12:45	27.4	22/08/2024 01:15	24.8	44640	0.7

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-10.0 °C)**

0 eventi

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia emergenza gas**

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**