

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	LEnergie S.p.A.	Mese/Anno di riferimento	09/2024
Denominazione Impianto	Cherasco	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	34593	Minuti Rilevati	43200

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	34593P1	Provincia	Cuneo
Comune	Narzole	Codice Istat Comune	004147
Via/Piazza n° civico	VIA DA VINCI 3	Parte di Impianto	Derivazione di utenza parte aerea
Latitudine	44.596513	Longitudine	7.864156
Tipo coordinata	Sistema Geodetico Mondiale	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
25.3	24/09/2024 00:30	32.7	18/09/2024 00:00	27.1	43200	1.2

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-10.0 °C)

0 eventi

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**