

**Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.**

<b>Ragione Sociale</b>	LEnergie S.p.A.	<b>Mese/Anno di riferimento</b>	09/2024
<b>Denominazione Impianto</b>	Viguzzolo	<b>Minuti Attesi</b>	43200
<b>Codice Impianto</b>	34600	<b>Minuti Rilevati</b>	43200

**Informazioni punto di rilevazione**

<b>Codice identificativo</b>	34600P2	<b>Provincia</b>	Alessandria
<b>Comune</b>	Castellar Guidobono	<b>Codice Istat Comune</b>	006046
<b>Via/Piazza n° civico</b>	PIAZZA DEL MULINO	<b>Parte di Impianto</b>	Derivazione di utenza parte aerea
<b>Latitudine</b>	44.907058	<b>Longitudine</b>	8.948157
<b>Tipo coordinata</b>	Sistema Geodetico Mondiale	<b>Incertezza strumentazione (mbar)</b>	0,7

**Dati rilevati**

<b>Pmin (mbar)</b>	<b>Data/ora Pmin</b>	<b>Pmax (mbar)</b>	<b>Data/ora Pmax</b>	<b>Pmed (mbar)</b>	<b>Disponibilità del dato (min)</b>	<b>Scarto Quadratico Medio (mbar)</b>
21.2	03/09/2024 18:30	27.1	17/09/2024 00:30	24.5	43200	0.9

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-8.0 °C)**

0 eventi

**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento**

0 eventi

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia emergenza gas**

**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**