

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

|                        |                 |                          |         |
|------------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| Ragione Sociale        | LEnergie S.p.A. | Mese/Anno di riferimento | 11/2024 |
| Denominazione Impianto | Cherasco        | Minuti Attesi            | 43200   |
| Codice Impianto        | 34593           | Minuti Rilevati          | 43200   |

## Informazioni punto di rilevazione

|                       |                            |                                  |                                   |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Codice identificativo | 34593P3                    | Provincia                        | Cuneo                             |
| Comune                | Cherasco                   | Codice Istat Comune              | 004067                            |
| Via/Piazza n° civico  | VIA MONVISO 8              | Parte di Impianto                | Derivazione di utenza parte aerea |
| Latitudine            | 44.657358                  | Longitudine                      | 7.811796                          |
| Tipo coordinata       | Sistema Geodetico Mondiale | Incertezza strumentazione (mbar) | 0,7                               |

## Dati rilevati

| Pmin (mbar) | Data/ora Pmin    | Pmax (mbar) | Data/ora Pmax    | Pmed (mbar) | Disponibilità del dato (min) | Scarto Quadratico Medio (mbar) |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| 16.0        | 22/11/2024 05:15 | 23.9        | 20/11/2024 01:45 | 20.7        | 43200                        | 0.8                            |

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-10.0 °C) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |
|----------|
| 0 eventi |
|----------|

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |
|----------|
| 0 eventi |
|----------|

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia emergenza gas**

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**