

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	LEnergie S.p.A.	Mese/Anno di riferimento	01/2025
Denominazione Impianto	Rivanazzano T.	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	34597	Minuti Rilevati	44640

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	34597P2	Provincia	Pavia
Comune	Rivanazzano Terme	Codice Istat Comune	018122
Via/Piazza n° civico	VIA LAGOZZO 20	Parte di Impianto	Derivazione di utenza parte aerea
Latitudine	44.927349	Longitudine	9.017498
Tipo coordinata	Sistema Geodetico Mondiale	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
17.6	17/01/2025 18:15	28.6	14/01/2025 12:15	22.3	44640	1.1

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)**

41 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
23.2	-5.0	13/01/2025 03:00
23.4	-5.2	13/01/2025 03:15
23.3	-5.3	13/01/2025 03:30
22.9	-5.4	13/01/2025 03:45
21.9	-5.5	13/01/2025 04:00
20.6	-5.6	13/01/2025 04:15
21.4	-5.6	13/01/2025 04:30
21.3	-5.7	13/01/2025 04:45
21.6	-5.8	13/01/2025 05:00
20.1	-5.8	13/01/2025 05:15
20.8	-5.9	13/01/2025 05:30
21.2	-6.0	13/01/2025 05:45
21.5	-6.0	13/01/2025 06:00
20.4	-6.1	13/01/2025 06:15
20.6	-6.1	13/01/2025 06:30
20.5	-6.2	13/01/2025 06:45
20.7	-6.2	13/01/2025 07:00
20.9	-6.3	13/01/2025 07:15
21.0	-6.3	13/01/2025 07:30
21.4	-6.3	13/01/2025 07:45
21.4	-6.3	13/01/2025 08:00
21.1	-6.2	13/01/2025 08:15
21.4	-6.1	13/01/2025 08:30
21.7	-5.9	13/01/2025 08:45
22.1	-5.7	13/01/2025 09:00
21.5	-5.5	13/01/2025 09:15
21.7	-5.2	13/01/2025 09:30
21.3	-5.0	15/01/2025 05:30
21.6	-5.1	15/01/2025 05:45
21.2	-5.1	15/01/2025 06:00
20.8	-5.2	15/01/2025 06:15
21.2	-5.3	15/01/2025 06:30
21.3	-5.3	15/01/2025 06:45
21.1	-5.4	15/01/2025 07:00
21.3	-5.5	15/01/2025 07:15
21.6	-5.5	15/01/2025 07:30
21.4	-5.5	15/01/2025 07:45
20.8	-5.5	15/01/2025 08:00
21.1	-5.4	15/01/2025 08:15
21.5	-5.3	15/01/2025 08:30

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)

41 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.7	-5.1	15/01/2025 08:45

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**