

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	LEnergie S.p.A.	Mese/Anno di riferimento	03/2025
Denominazione Impianto	Viguzzolo	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	34600	Minuti Rilevati	44640

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	34600P2	Provincia	Alessandria
Comune	Castellar Guidobono	Codice Istat Comune	006046
Via/Piazza n° civico	PIAZZA DEL MULINO	Parte di Impianto	Derivazione di utenza parte aerea
Latitudine	44.907058	Longitudine	8.948157
Tipo coordinata	Sistema Geodetico Mondiale	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
19.1	04/03/2025 05:45	26.0	29/03/2025 01:00	22.4	44640	0.7

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-8.0 °C)

0 eventi

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**