

## Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

|                               |                   |                                 |         |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| <b>Ragione Sociale</b>        | LEnergie S.p.A.   | <b>Mese/Anno di riferimento</b> | 06/2025 |
| <b>Denominazione Impianto</b> | Monticello D'Alba | <b>Minuti Attesi</b>            | 43200   |
| <b>Codice Impianto</b>        | 34595             | <b>Minuti Rilevati</b>          | 43200   |

## Informazioni punto di rilevazione

|                              |                            |                                         |                                   |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Codice identificativo</b> | 34595P1                    | <b>Provincia</b>                        | Cuneo                             |
| <b>Comune</b>                | Monticello d'Alba          | <b>Codice Istat Comune</b>              | 004142                            |
| <b>Via/Piazza n° civico</b>  | BORGO STRADA NAIROLE       | <b>Parte di Impianto</b>                | Derivazione di utenza parte aerea |
| <b>Latitudine</b>            | 44.713774                  | <b>Longitudine</b>                      | 7.961441                          |
| <b>Tipo coordinata</b>       | Sistema Geodetico Mondiale | <b>Incertezza strumentazione (mbar)</b> | 0,7                               |

## Dati rilevati

| Pmin (mbar) | Data/ora Pmin    | Pmax (mbar) | Data/ora Pmax    | Pmed (mbar) | Disponibilità del dato (min) | Scarto Quadratico Medio (mbar) |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| 29.7        | 06/06/2025 05:15 | 36.7        | 03/06/2025 23:00 | 33.5        | 43200                        | 1.0                            |

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-10.0 °C) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |
|----------|
| 0 eventi |
|----------|

## RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)

Data/ora

Tipologia emergenza gas

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**