

## Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

|                        |                 |                          |         |
|------------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| Ragione Sociale        | LEnergie S.p.A. | Mese/Anno di riferimento | 08/2025 |
| Denominazione Impianto | Viguzzolo       | Minuti Attesi            | 44640   |
| Codice Impianto        | 34600           | Minuti Rilevati          | 43545   |

## Informazioni punto di rilevazione

|                       |                            |                                  |                                   |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Codice identificativo | 34600P2                    | Provincia                        | Alessandria                       |
| Comune                | Castellar Guidobono        | Codice Istat Comune              | 006046                            |
| Via/Piazza n° civico  | PIAZZA DEL MULINO          | Parte di Impianto                | Derivazione di utenza parte aerea |
| Latitudine            | 44.907058                  | Longitudine                      | 8.948157                          |
| Tipo coordinata       | Sistema Geodetico Mondiale | Incertezza strumentazione (mbar) | 0,7                               |

## Dati rilevati

| Pmin (mbar) | Data/ora Pmin    | Pmax (mbar) | Data/ora Pmax    | Pmed (mbar) | Disponibilità del dato (min) | Scarto Quadratico Medio (mbar) |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| 21.5        | 26/08/2025 17:30 | 26.8        | 03/08/2025 00:15 | 24.7        | 43545                        | 0.9                            |

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-8.0 °C)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |
|----------|
| 0 eventi |
|----------|

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |
|----------|
| 0 eventi |
|----------|

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia emergenza gas**

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**