

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	LEnergie S.p.A.	Mese/Anno di riferimento	09/2025
Denominazione Impianto	San Cipriano Po	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	34599	Minuti Rilevati	42105

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	34599P1	Provincia	Pavia
Comune	Albaredo Arnaboldi	Codice Istat Comune	018002
Via/Piazza n° civico	FRAZIONE MORANDA 27	Parte di Impianto	Derivazione di utenza parte aerea
Latitudine	45.11551	Longitudine	9.235885
Tipo coordinata	Sistema Geodetico Mondiale	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
19.7	05/09/2025 04:45	27.8	16/09/2025 13:15	25.5	42105	1.4

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)

0 eventi

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)

Data/ora

Tipologia emergenza gas

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**