

## Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

|                        |                 |                          |         |
|------------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| Ragione Sociale        | LEnergie S.p.A. | Mese/Anno di riferimento | 10/2025 |
| Denominazione Impianto | Rivanazzano T.  | Minuti Attesi            | 44640   |
| Codice Impianto        | 34597           | Minuti Rilevati          | 43545   |

## Informazioni punto di rilevazione

|                       |                            |                                  |                                   |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Codice identificativo | 34597P1                    | Provincia                        | Pavia                             |
| Comune                | Rivanazzano Terme          | Codice Istat Comune              | 018122                            |
| Via/Piazza n° civico  | LOCALITA CHIODA 29         | Parte di Impianto                | Derivazione di utenza parte aerea |
| Latitudine            | 44.934269                  | Longitudine                      | 9.031783                          |
| Tipo coordinata       | Sistema Geodetico Mondiale | Incertezza strumentazione (mbar) | 0,7                               |

## Dati rilevati

| Pmin (mbar) | Data/ora Pmin    | Pmax (mbar) | Data/ora Pmax    | Pmed (mbar) | Disponibilità del dato (min) | Scarto Quadratico Medio (mbar) |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| 19.8        | 27/10/2025 18:15 | 26.9        | 27/10/2025 00:00 | 24.2        | 43545                        | 1.3                            |

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |
|----------|
| 0 eventi |
|----------|

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |
|----------|
| 0 eventi |
|----------|

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)

Data/ora

Tipologia emergenza gas

## RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

### Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore

0 eventi

| Pressione (mbar) | Data/ora | Tipologia forza maggiore |
|------------------|----------|--------------------------|
|------------------|----------|--------------------------|