

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	LEnergie S.p.A.	Mese/Anno di riferimento	10/2025
Denominazione Impianto	Santa Gioletta	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	34598	Minuti Rilevati	43545

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	34598P2	Provincia	Pavia
Comune	Torricella Verzate	Codice Istat Comune	018161
Via/Piazza n° civico	via Pavese	Parte di Impianto	Derivazione di utenza parte aerea
Latitudine	45.012782	Longitudine	9.177712
Tipo coordinata	Sistema Geodetico Mondiale	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
19.7	23/10/2025 15:15	24.3	06/10/2025 20:00	22.7	43545	0.7

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)

0 eventi

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)

Data/ora

Tipologia emergenza gas

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**