

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	LEnergie S.p.A.	Mese/Anno di riferimento	11/2025
Denominazione Impianto	Monticello D'Alba	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	34595	Minuti Rilevati	43200

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	34595P2	Provincia	Cuneo
Comune	Monticello d'Alba	Codice Istat Comune	004142
Via/Piazza n° civico	VIA SOMMARIVA PERNO 12	Parte di Impianto	Derivazione di utenza parte aerea
Latitudine	44.72042	Longitudine	7.938385
Tipo coordinata	Sistema Geodetico Mondiale	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
18.7	26/11/2025 06:30	27.4	18/11/2025 03:45	23.1	43200	0.8

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-10.0 °C)

0 eventi

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)

Data/ora

Tipologia emergenza gas

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**