

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	LEnergie S.p.A.	Mese/Anno di riferimento	11/2025
Denominazione Impianto	Rivanazzano T.	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	34597	Minuti Rilevati	43200

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	34597P4	Provincia	Pavia
Comune	Godiasco Salice Terme	Codice Istat Comune	018073
Via/Piazza n° civico	MONTEGARZANO 3	Parte di Impianto	Derivazione di utenza parte aerea
Latitudine	44.878791	Longitudine	9.02978
Tipo coordinata	Sistema Geodetico Mondiale	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
17.9	26/11/2025 06:00	25.2	19/11/2025 20:15	22.3	43200	0.6

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)

0 eventi

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**