

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	LEnergie S.p.A.	Mese/Anno di riferimento	01/2026
Denominazione Impianto	San Cipriano Po	Minuti Attesi	44640
Codice Impianto	34599	Minuti Rilevati	44640

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	34599P2	Provincia	Pavia
Comune	Campospinoso	Codice Istat Comune	018026
Via/Piazza n° civico	VIA VERDI	Parte di Impianto	Derivazione di utenza parte aerea
Latitudine	45.102354	Longitudine	9.249988
Tipo coordinata	Sistema Geodetico Mondiale	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
19.2	08/01/2026 06:30	25.4	17/01/2026 22:15	21.8	44640	0.6

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)**

41 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
22.1	-5.1	08/01/2026 00:15
22.4	-5.1	08/01/2026 00:30
22.4	-5.2	08/01/2026 00:45
22.3	-5.3	08/01/2026 01:00
22.1	-5.5	08/01/2026 01:15
21.9	-5.6	08/01/2026 01:30
22.0	-5.7	08/01/2026 01:45
21.8	-5.8	08/01/2026 02:00
22.3	-6.0	08/01/2026 02:15
22.1	-6.1	08/01/2026 02:30
21.8	-6.1	08/01/2026 02:45
22.0	-6.2	08/01/2026 03:00
21.9	-6.3	08/01/2026 03:15
22.0	-6.4	08/01/2026 03:30
21.9	-6.5	08/01/2026 03:45
21.6	-6.6	08/01/2026 04:00
21.4	-6.7	08/01/2026 04:15
20.7	-6.7	08/01/2026 04:30
20.8	-6.8	08/01/2026 04:45
21.2	-6.9	08/01/2026 05:00
20.9	-7.0	08/01/2026 05:15
20.4	-7.0	08/01/2026 05:30
20.6	-7.1	08/01/2026 05:45
20.5	-7.1	08/01/2026 06:00
20.7	-7.2	08/01/2026 06:15
20.0	-7.3	08/01/2026 06:30
20.4	-7.3	08/01/2026 06:45
20.9	-7.3	08/01/2026 07:00
20.7	-7.3	08/01/2026 07:15
20.6	-7.4	08/01/2026 07:30
21.1	-7.4	08/01/2026 07:45
20.9	-7.4	08/01/2026 08:00
21.1	-7.3	08/01/2026 08:15
20.9	-7.2	08/01/2026 08:30
21.5	-6.9	08/01/2026 08:45
21.4	-6.6	08/01/2026 09:00
21.4	-6.3	08/01/2026 09:15
21.2	-6.1	08/01/2026 09:30
21.4	-5.7	08/01/2026 09:45
21.4	-5.4	08/01/2026 10:00

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)

41 eventi

Pressione (mbar)	Temperatura rilevata (°C)	Data/ora
21.1	-5.2	08/01/2026 10:15

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**