

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	LEnergie S.p.A.	Mese/Anno di riferimento	02/2026
Denominazione Impianto	Montebello DB	Minuti Attesi	40320
Codice Impianto	34594	Minuti Rilevati	37785

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	34594P2	Provincia	Pavia
Comune	Borgo Priolo	Codice Istat Comune	018016
Via/Piazza n° civico	Loc. Torchi 8	Parte di Impianto	Derivazione di utenza parte aerea
Latitudine	44.976395	Longitudine	9.13131
Tipo coordinata	Sistema Geodetico Mondiale	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
14.0	01/02/2026 07:30	21.6	20/02/2026 22:45	19.4	37785	0.6

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)
--

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia emergenza gas**

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**