

## Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

|                               |                 |                                 |         |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| <b>Ragione Sociale</b>        | LEnergie S.p.A. | <b>Mese/Anno di riferimento</b> | 08/2026 |
| <b>Denominazione Impianto</b> | Rivanazzano T.  | <b>Minuti Attesi</b>            | 44640   |
| <b>Codice Impianto</b>        | 34597           | <b>Minuti Rilevati</b>          | 44640   |

## Informazioni punto di rilevazione

|                              |                            |                                         |                                   |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Codice identificativo</b> | 34597P2                    | <b>Provincia</b>                        | Pavia                             |
| <b>Comune</b>                | Rivanazzano Terme          | <b>Codice Istat Comune</b>              | 018122                            |
| <b>Via/Piazza n° civico</b>  | VIA LAGOZZO 20             | <b>Parte di Impianto</b>                | Derivazione di utenza parte aerea |
| <b>Latitudine</b>            | 44.927349                  | <b>Longitudine</b>                      | 9.017498                          |
| <b>Tipo coordinata</b>       | Sistema Geodetico Mondiale | <b>Incertezza strumentazione (mbar)</b> | 0,7                               |

## Dati rilevati

| Pmin (mbar) | Data/ora Pmin    | Pmax (mbar) | Data/ora Pmax    | Pmed (mbar) | Disponibilità del dato (min) | Scarto Quadratico Medio (mbar) |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| 20.3        | 20/08/2026 16:15 | 34.1        | 29/08/2026 23:15 | 27.6        | 44640                        | 3.4                            |

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |
|----------|
| 0 eventi |
|----------|

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |
|----------|
| 0 eventi |
|----------|

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)

Data/ora

Tipologia emergenza gas

**RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE****Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

**Pressione (mbar)****Data/ora****Tipologia forza maggiore**