

Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.

Ragione Sociale	LEnergie S.p.A.	Mese/Anno di riferimento	09/2026
Denominazione Impianto	Rivanazzano T.	Minuti Attesi	43200
Codice Impianto	34597	Minuti Rilevati	43200

Informazioni punto di rilevazione

Codice identificativo	34597P3	Provincia	Pavia
Comune	Godiasco Salice Terme	Codice Istat Comune	018073
Via/Piazza n° civico	VIA DELLE ROBINIE 14	Parte di Impianto	Derivazione di utenza parte aerea
Latitudine	44.908083	Longitudine	9.028218
Tipo coordinata	Sistema Geodetico Mondiale	Incertezza strumentazione (mbar)	0,7

Dati rilevati

Pmin (mbar)	Data/ora Pmin	Pmax (mbar)	Data/ora Pmax	Pmed (mbar)	Disponibilità del dato (min)	Scarto Quadratico Medio (mbar)
22.5	07/09/2026 08:30	26.5	26/09/2026 03:00	25.1	43200	0.5

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni di Temperatura inferiore a quelle di progetto (-5.0 °C)
--

0 eventi

Valori di pressione rilevati durante giornate con condizioni climatiche che eccedono l'intervallo di temperatura di funzionamento

0 eventi

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante disservizi a seguito di emergenze gas**

0 eventi

Pressione (mbar)

Data/ora

Tipologia emergenza gas

RAPPORTO MENSILE PER PUNTO DI RILEVAZIONE**Valori di pressione rilevati durante eventi di causa di forza maggiore**

0 eventi

Pressione (mbar)**Data/ora****Tipologia forza maggiore**